



ČEVAK a.s., se sídlem Severní 2264/8, 370 10 České Budějovice
Laboratoř, pracoviště Tábor
ÁČOV Tábor, Na Mělké, 390 02 Tábor
tel./fax: 381 264 706
e-mail: miroslava.vilimkova@cevak.cz

Zkušební laboratoř č. 4113, posouzená ASLAB - Střediskem pro posuzování způsobilosti laboratoří, dle ČSN EN ISO/IEC 170 25 : 2005

PROTOKOL O ZKOUŠCE č. 3066/2020

Zadavatel:	CEVAK 11200 PS Soběslavsko
------------	-------------------------------

Vzorky číslo:	4973,4976-4977/2020		
Předmět zkoušky:	pitná voda	Datum a čas příjmu:	18.02.2020 14:50
Odebral:	Hrubý Zdeněk	Datum provedení analýz:	18.02.2020 - 21.02.2020
Důvod odběru:	kontrola	Akreditovaný odběr:	Ano
Postup odběru:	SOP č. 400		

Vzorek číslo:	4973	Datum a čas odběru:	18.2.2020 10:50
Místo odběru:	Radenín, autoservis		
Typ vzorku:	prostý		
Způsob odběru:	manuální		

Ukazatel	Hodnota	Jednotka	Nejistota	Použitá metoda	Poznámka
Barva	<5	mg/l Pt		SOP - 32 (ČSN EN ISO 7887)	A
Žákal	1,4	ZF(n)	20%	SOP - 33 (ČSN EN ISO 7027-1)	A
Pach	příjemný			SOP - 34 (ČSN EN 1622)	A
Konduktivita (25°C)	16,5	mS/m	5%	SOP - 23 (ČSN EN 27888)	A
pH	7,0		0,1	SOP - 6 (ČSN ISO 10523)	A
CHSK-Mn	0,7	mg/l	15%	SOP - 31 (Interní postup)	A
Amoniak a NH ₄ ⁺	<0,05	mg/l		SOP - 7 (ČSN ISO 7150-1)	A
Dusičnany	25	mg/l	15%	SOP - 8 (ČSN ISO 7890-3)	A
Chuť	příjemná			SOP - 34 (ČSN EN 1622)	A
Chlor volný	0,03	mg/l	20%	SOP - 21 (ČSN EN ISO 7393-2)	A, M
Teplota	7,7	°C		SOP - 1 (ČSN 75 7342)	A
Železo	0,06	mg/l	15%	SOP - 24 (ČSN ISO 6332)	A
Koliformní bakterie	0	KTJ/100ml		SOP - 101 (ČSN EN ISO 9308-1)	A
Escherichia coli	0	KTJ/100ml		SOP - 101 (ČSN EN ISO 9308-1)	A
Počty kolonií při 36°C	0	KTJ/1ml		SOP - 103 (ČSN EN ISO 6222)	A
Počty kolonií při 22°C	8	KTJ/1ml		SOP - 103 (ČSN EN ISO 6222)	A